

Tip januari: checklist brandgevaarlijke werkzaamheden

In deze tip van de maand besteden wij specifiek aandacht aan brandgevaarlijke werkzaamheden.

Het Verbond van Verzekeraars, MKB-Nederland, VNO-NCW en Brandweer zijn een gezamenlijk initiatief gestart om ondernemers extra bewust te maken van het belang van brandpreventie. Met toegankelijke en praktische informatie willen zij u helpen met een meer beleidsmatige en structurele aanpak bij het beperken van de risico's op en de gevolgen van brand.

Ieder jaar ontstaat bij een groot aantal ondernemingen brand. Bij zeker één op de tien bedrijfsbranden is de oorzaak onachtzaamheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden. Ook brandstichting en onveilig gebruik van de elektrische installatie zijn veel voorkomende oorzaken van brand. Veel bedrijven die getroffen worden door een grote brand komen de gevolgen ervan niet te boven. Een goede brandverzekering is dus een must, maar het is nog beter om brand in uw bedrijfspand te voorkomen.



Checklist brandgevaarlijke werkzaamheden

Hoe zit het met brandgevaarlijke werkzaamheden in uw bedrijf? Let u hier voldoende op? Heeft u mensen aangesteld om hier toezicht op te houden? Zijn uw mensen op de hoogte van een veilige manier van werken in brandgevaarlijke situaties?

U kunt hiervoor een handige checklist invullen via: <http://www.checklistbrand.nl/checklists/2>. In enkele minuten weet u of u goed voorbereid bent bij brandgevaarlijke werkzaamheden.

Formulier brandgevaarlijke werkzaamheden

Op de website van het parkmanagement Zuiderzeehaven kunt u het formulier brandgevaarlijke werkzaamheden vinden. Dit formulier is ontwikkeld door het Verbond van Verzekeraars en kan gebruikt worden om aan te geven welke (brand)risico's zijn verbonden aan de werkzaamheden in of bij uw pand en welke veiligheidsmaatregelen hiervoor getroffen moeten worden. U doet er verstandig aan dit formulier voorafgaand aan de werkzaamheden in te laten vullen door de uitvoerder van de werkzaamheden, dit in verband met de clausule 'brandgevaarlijke werkzaamheden' die waarschijnlijk in uw verzekeringen is opgenomen.

Ontstaat er tijdens en/of als gevolg van de werkzaamheden brand en is het formulier niet ingevuld, dan moet u als verzekerde aantonen dat de preventieve maatregelen ook daadwerkelijk zijn getroffen.

Echter als u als verzekerde vooraf het formulier 'brandgevaarlijke werkzaamheden' laat invullen en ondertekenen door de uitvoerde partij, moet de verzekeraar aantonen dat de preventieve maatregelen **niet** zijn getroffen. De bewijslast wordt dus omgedraaid door het formulier 'brandgevaarlijke werkzaamheden' in te vullen.

Hierbij de link naar het formulier brandgevaarlijke werkzaamheden:

<http://www.parkmanagement-zuiderzeehaven.nl/belangrijke-gegevens.php>